

県立長田高等学校エレベータ保守業務委託仕様書

1 対象となる昇降機

所在地 神戸市長田区池田谷町2-5 兵庫県立長田高等学校

機種 人荷共（車いす兼）用エレベータ（フジテック製 WP-11-CO60-5T）
（概略は別紙参照）

台数 一台

2 委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。ただし、委託期間の終了の日までに県立長田高等学校から何らの意思表示がないときは、その翌日においてさらに1年間同一の条件でこの契約を更新するものとし、その後令和13年3月31日までの間は、毎年同様に更新できるものとする。

3 保守義務

- (1) 毎月1回定期点検（巻上機、電動機、制御器等の注油、清掃と調整）を行い、点検報告書を提出すること。
- (2) 点検作業は、兵庫県立長田高等学校の就業時間内に行うこと。
- (3) 不時の故障の際には、直ちに技術者を派遣し適切な処置を行うこと。
- (4) 昇降機を通常使用する場合に生じる摩耗及び劣化に限り、下記機器の構成部品の修理、又は取替を行うこと。

記

巻上機・電動機・調速機・制御器・移動ケーブル・各ワイヤーロープ・その他付属装置

4 除外項目

- (1) 意匠部品（昇降かご・かご床タイル・各階出入口戸・三方枠・敷居・外側板・内側板等）の塗装、メッキ直し、修理、取替、及び清掃
- (2) 巻上機、電動機等それぞれの機器の一式取替
- (3) 修理、取替に必要な建築関係工事
- (4) 諸法規の改正又は官公署の命令もしくは要求による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事
- (5) 地震、燃焼、爆発その他の不可抗力の事故により発生する修理又は取替工事

エレベータ概略

用 途	人荷（車いす兼）用
制 御 方 式	可変電圧可変周波数制御装置
運転操作方式	方向性乗合全自動方式
積 載 量	750kg 11名
速 度	60m/分
電 源	210V 60Hz
巻上電動機	5.5KW
停止階及び数	正面1～5階 5カ所
かご内寸法	間口 1400mm 奥行 1350mm
出入口寸法	間口 800mm 奥行 2100mm
戸の方式	2枚戸中央開き
戸の開閉	電動式
オモリ	45%加減式
付 加 装 置	地震時管制運転装置 停電時自動着床装置 音声合成自動放送装置
設 置 時 期	平成6年8月